

2023年11月度

項目名称	NO <sub>1</sub> 溶融量	NO <sub>2</sub> 溶融量	ごみ合計	NO <sub>1</sub> 炉頂温度	NO <sub>2</sub> 炉頂温度	NO <sub>1</sub> 減温塔出口温度	NO <sub>2</sub> 減温塔出口温度	煙塩化水素濃度	煙ばいじん濃度	煙突排ガス成分 (NO <sub>x</sub> 換算)	煙突排ガス成分 (SO <sub>2</sub> 換算)	煙突排ガス成分 (CO <sub>2</sub> 換算)	煙突排ガス成分 (ダイオキシン類換算)	
(基準値)								50	10	100	50	30	0.1	
(単位)	t	t	t	°C	°C	°C	°C	ppm	mg/m <sup>3</sup> N	ppm	ppm	ppm	ngTEQ/m <sup>3</sup> N	
1 (水)	57.93	58.38	116.31	1188	1187	170	170	5	0	51	0	5		
2 (木)	55.15	54.90	110.05	1186	1175	170	170	6	0	51	1	6		
3 (金)	62.24	18.60	80.84	1181	1191	170	169	6	0	38	2	8		
4 (土)	60.96	0.00	60.96	1173		170		4	0	20	2	10		
5 (日)	54.07	0.00	54.07	1169		170		6	0	12	4	14		
6 (月)	66.02	0.00	66.02	1165		170		7	0	30	9	10		
7 (火)	85.24	0.00	85.24	1153		170		5	0	45	6	11		
8 (水)	84.56	0.00	84.56	1167		170		5	0	47	6	9		
9 (木)	89.82	0.00	89.82	1172		170		5	0	47	3	12		
10 (金)	87.67	0.00	87.67	1176		170		4	0	47	2	11		
11 (土)	86.12	0.00	86.12	1171		170		4	0	45	1	11		
12 (日)	85.96	0.00	85.96	1177		170		5	0	44	4	14		
13 (月)	84.33	0.00	84.33	1175		170		5	0	34	2	11		
14 (火)	84.18	0.00	84.18	1153		170		5	0	28	0	12		
15 (水)	87.89	0.00	87.89	1165		170		5	0	29	1	11	0.0000029	
16 (木)	87.01	0.00	87.01	1180		170		21	0	21	6	10		
17 (金)	39.83	0.00	39.83	1168		172		7	0	13	5	11	10/5測定	
18 (土)	0.00	0.00	0.00	休風		休風		2炉停機期間						
19 (日)	0.00	0.00	0.00	休風		休風		2炉停機期間						
20 (月)	0.00	0.00	0.00					設備休止措置工事期間						
21 (火)	0.00	0.00	0.00					設備休止措置工事期間						
22 (水)	0.00	0.00	0.00					設備休止措置工事期間						
23 (木)	0.00	0.00	0.00					設備休止措置工事期間						
24 (金)	0.00	0.00	0.00					設備休止措置工事期間						
25 (土)	0.00	0.00	0.00					設備休止措置工事期間						
26 (日)	0.00	0.00	0.00					設備休止措置工事期間						
27 (月)	0.00	0.00	0.00					設備休止措置工事期間						
28 (火)	0.00	0.00	0.00					設備休止措置工事期間						
29 (水)	0.00	0.00	0.00					設備休止措置工事期間						
30 (木)	0.00	0.00	0.00					設備休止措置工事期間						

