

2023年9月度

項目名称	NO・1 溶融量	NO・2 溶融量	ごみ 合計	NO 炉頂 温度 1度 炉	NO 炉頂 温度 2度 炉	NO 減温 塔出口 温度 1度 炉	NO 減温 塔出口 温度 2度 炉	煙 塩 化 排 水 素 濃 度 成分	煙 ば い じ ん ガ ス 濃 度 成分	煙 突 排 ガ ス 成分 (NOX 濃度換算)	煙 突 排 ガ ス 成分 (SO2 濃度換算)	煙 突 排 ガ ス 成分 (CO 濃度換算)	煙 突 排 ガ ス 成分 (ダイオキシン類換算)
(基準値)								50	10	100	50	30	0.1
(単位)	t	t	t	℃	℃	℃	℃	ppm	mg/m3N	ppm	ppm	ppm	ngTEQ/m3N
1 (金)	60.21	48.04	108.25	1157	1156	170	169	5	0	53	0	12	0.000096 8/25測定
2 (土)	68.66	0.00	68.66	1186	ごみ不足のため保温待機	170	ごみ不足のため保温待機	7	0	40	9	16	
3 (日)	73.24	0.00	73.24	1142		170		9	0	27	16	19	
4 (月)	62.96	0.00	62.96	1174		170		12	0	27	3	14	
5 (火)	83.83	0.00	83.83	1180		170		9	0	47	17	15	
6 (水)	90.25	0.00	90.25	1177		170		8	0	49	13	14	
7 (木)	91.36	0.00	91.36	1160		170		7	0	49	7	14	
8 (金)	87.44	0.00	87.44	1167		170		7	0	49	8	13	
9 (土)	89.95	0.00	89.95	1146		170		7	0	50	4	13	
10 (日)	90.79	0.00	90.79	1163		170		8	0	51	7	15	
11 (月)	85.11	0.00	85.11	1176		170		11	0	34	0	10	
12 (火)	80.49	0.00	80.49	1159		170		7	0	50	1	13	
13 (水)	82.84	0.00	82.84	1178		170		8	0	51	7	12	
14 (木)	87.85	0.00	87.85	1177		170		7	0	51	9	12	
15 (金)	83.21	0.00	83.21	1174		170		8	0	51	9	13	
16 (土)	86.50	0.00	86.50	1180		170		9	0	50	8	12	
17 (日)	88.54	0.00	88.54	1152		170		8	0	50	13	17	
18 (月)	85.48	0.93	86.41	1151	1145	170	172	7	0	47	7	16	
19 (火)	58.93	53.12	112.05	1151	1154	170	170	7	0	51	0	9	
20 (水)	60.18	58.08	118.26	1153	1174	170	170	6	0	52	0	7	
21 (木)	69.07	40.85	109.92	1141	1113	170	170	7	0	52	0	12	
22 (金)	30.21	75.36	105.57	1167	1158	172	170	6	0	49	1	9	
23 (土)	0.00	85.68	85.68	炉頂ダクト工事	1154	炉頂ダクト工事	170	7	0	46	5	7	
24 (日)	0.00	57.50	57.50		1164		170	7	0	20	12	7	
25 (月)	0.00	70.61	70.61		1183		170	9	0	32	16	12	
26 (火)	0.00	82.66	82.66		1176		170	9	0	49	8	8	
27 (水)	0.00	79.34	79.34		1173		170	8	0	48	6	7	
28 (木)	0.00	84.52	84.52		1170		170	8	0	49	13	6	
29 (金)	0.00	85.36	85.36		1163		170	8	0	49	5	8	
30 (土)	0.00	87.50	87.50		1153		170	8	0	50	4	9	

