

2023年8月度

項目名称	NO・1 溶融量	NO・2 溶融量	ごみ 合計	NO 炉頂 温度	NO 炉頂 温度	NO 減温 塔出口 温度	NO 減温 塔出口 温度	煙 塩 化 排 水 素 濃 度 成分	煙 ば い じ ん 濃 度 成分	煙 突 排 ガ ス 成分 (NOX 濃度換算)	煙 突 排 ガ ス 成分 (SO2 濃度換算)	煙 突 排 ガ ス 成分 (CO 濃度換算)	煙 突 排 ガ ス 成分 (ダイオキシン類換算)
(基準値)								50	10	100	50	30	0.1
(単位)	t	t	t	℃	℃	℃	℃	ppm	mg/m3N	ppm	ppm	ppm	ngTEQ/m3N
1 (火)	84.62	0.00	84.62	1173	炉頂 ダクト 工事	170	炉頂 ダクト 工事	8	0	50	7	11	0 7/21測定
2 (水)	86.02	0.00	86.02	1177		170		8	0	50	8	11	
3 (木)	84.53	0.00	84.53	1178		170		8	0	48	10	9	
4 (金)	87.03	0.00	87.03	1172		170		6	0	47	2	10	
5 (土)	86.32	0.00	86.32	1154		170		7	0	48	4	12	
6 (日)	75.00	12.81	87.81	1150	1186	170	176	8	0	45	4	12	
7 (月)	54.09	62.76	116.85	1155	1142	170	170	9	0	49	0	8	
8 (火)	55.92	58.80	114.72	1162	1157	170	170	7	0	49	0	8	
9 (水)	59.05	59.65	118.70	1166	1163	170	170	6	0	51	0	8	
10 (木)	63.51	49.12	112.63	1164	1157	170	170	5	0	52	0	11	
11 (金)	55.88	61.89	117.77	1161	1164	170	170	5	0	51	0	8	
12 (土)	60.92	56.56	117.48	1167	1183	170	170	7	0	50	0	10	
13 (日)	62.08	60.30	122.38	1156	1175	170	170	7	0	51	0	12	
14 (月)	59.76	63.81	123.57	1167	1170	170	170	6	0	51	0	10	
15 (火)	58.58	58.10	116.68	1161	1171	170	170	5	0	52	0	10	
16 (水)	58.81	62.88	121.69	1175	1156	170	170	6	0	51	0	10	
17 (木)	59.49	61.69	121.18	1170	1165	170	170	6	0	52	0	9	
18 (金)	60.43	60.63	121.06	1180	1164	170	170	6	0	51	0	9	
19 (土)	57.63	59.06	116.69	1167	1172	170	170	6	0	51	0	10	
20 (日)	73.49	26.92	100.41	1164	1177	170	169	8	0	53	1	13	
21 (月)	87.19	0.00	87.19	1152	ごみ不 足のため保 温待機	170	ごみ不 足のため保 温待機	8	0	50	5	15	
22 (火)	88.26	0.00	88.26	1180		170		7	0	46	3	14	
23 (水)	83.73	0.00	83.73	1184		170		7	0	44	8	12	
24 (木)	88.03	0.00	88.03	1180		170		8	0	43	11	13	
25 (金)	89.03	0.00	89.03	1168		170		6	0	47	3	15	
26 (土)	87.00	0.00	87.00	1176		170		7	0	46	7	14	
27 (日)	80.42	13.83	94.25	1154	1111	170	173	8	0	42	6	15	
28 (月)	66.63	61.47	128.10	1155	1152	170	170	7	0	47	0	11	
29 (火)	57.50	62.05	119.55	1174	1159	170	170	7	0	49	0	9	
30 (水)	59.49	59.62	119.11	1184	1170	170	170	6	0	49	0	10	
31 (木)	62.68	60.25	122.93	1157	1169	170	170	5	0	49	0	11	

