

2023年7月度

項目名称	NO・1 溶融量	NO・2 溶融量	ごみ 合計	NO 炉頂 温度 1度 炉	NO 炉頂 温度 2度 炉	NO 減温 塔出口 温度 1度 炉	NO 減温 塔出口 温度 2度 炉	煙 塩 化 水 素 濃 度 成分	煙 ば い じ ん 濃 度 成分	煙 突 排 ガ ス 成分 （NOX 濃度 換算）	煙 突 排 ガ ス 成分 （SO2 濃度 換算）	煙 突 排 ガ ス 成分 （CO 濃度 換算）	煙 突 排 ガ ス 成分 （ダイオキシン類 換算）
(基準値)								50	10	100	50	30	0.1
(単位)	t	t	t	℃	℃	℃	℃	ppm	mg/m3N	ppm	ppm	ppm	ngTEQ/m3N
1 (土)	0.00	85.38	85.38	定期 整備 工事	1169	定期 整備 工事	170	5	0	40	6	12	0.00018 6/8測定
2 (日)	0.00	82.58	82.58		1166		170	5	0	41	6	10	
3 (月)	0.00	83.15	83.15		1183		170	5	0	39	7	9	
4 (火)	0.00	85.85	85.85		1178		170	6	0	47	8	9	
5 (水)	0.00	85.51	85.51		1179		170	6	0	48	6	7	
6 (木)	0.00	87.30	87.30		1176		170	6	0	46	7	7	
7 (金)	0.00	78.92	78.92		1151		170	6	0	50	2	7	
8 (土)	0.00	86.71	86.71		1160		170	6	0	50	4	7	
9 (日)	0.00	82.16	82.16		1169		170	6	0	48	7	10	
10 (月)	0.00	85.78	85.78		1156		170	5	0	50	4	8	
11 (火)	0.00	83.59	83.59		1155		170	6	0	48	2	10	
12 (水)	0.00	94.31	94.31		1150		170	6	0	51	2	7	
13 (木)	0.00	87.72	87.72		1166		170	6	0	51	1	8	
14 (金)	0.00	89.07	89.07		1155		170	6	0	51	1	8	
15 (土)	0.00	85.12	85.12		1149		170	6	0	51	1	7	
16 (日)	0.00	85.66	85.66		1172		170	6	0	52	0	8	
17 (月)	0.00	87.69	87.69		1159		170	7	0	51	0	7	
18 (火)	0.00	53.70	53.70		1132		170	8	0	34	0	6	
19 (水)	0.00	20.68	20.68		890		167	3	1	11	0	4	
20 (木)	0.00	91.16	91.16		1143		170	7	0	51	4	5	
21 (金)	0.00	90.11	90.11		1146		170	6	0	51	5	5	
22 (土)	0.00	83.32	83.32		1141		170	7	0	49	7	6	
23 (日)	0.00	85.75	85.75		1126		170	6	0	50	6	6	
24 (月)	0.00	87.48	87.48		1138		170	7	0	48	6	7	
25 (火)	0.00	85.29	85.29		1134		170	7	0	47	10	6	
26 (水)	21.83	76.40	98.23	1118	1121	171	170	8	0	49	9	6	
27 (木)	57.78	57.39	115.17	1180	1141	170	170	7	0	48	0	9	
28 (金)	62.94	62.84	125.78	1174	1146	170	170	7	0	51	0	10	
29 (土)	70.03	26.53	96.56	1184	1147	170	171	9	0	65	8	12	
30 (日)	85.98	0.00	85.98	1180	ダクト 整備	170	ダクト 整備	7	0	50	7	16	
31 (月)	76.99	0.00	76.99	1172		170		6	0	50	10	14	

