

2022年12月度

項目名称	NO・1 溶融量	NO・2 溶融量	ごみ 合計	NO 炉頂 温度 1度 炉	NO 炉頂 温度 2度 炉	NO・1 減温 塔出 口温 度	NO・2 減温 塔出 口温 度	煙突 排ガ ス成 分	煙突 排ガ ス成 分	煙突 排ガ ス成 分 （NO X・ CO・ O ₂ 換算）	煙突 排ガ ス成 分 （SO ₂ ・O ₂ 換算）	煙突 排ガ ス成 分 （CO ・O ₂ 換算）	煙突 排ガ ス成 分 （ダイ オキ シン 類）
(基準値)								50	10	100	50	30	0.1
(単位)	t	t	t	℃	℃	℃	℃	ppm	mg/m3N	ppm	ppm	ppm	ngTEQ/m3N
1 (木)	63.93	65.63	129.56	1184	1178	170	170	0	0	51	2	10	0.00035 11/1測定
2 (金)	72.52	43.67	116.19	1180	1161	170	173	0	0	52	2	7	
3 (土)	62.87	62.10	124.97	1181	1179	170	170	0	0	51	1	8	
4 (日)	64.17	61.56	125.73	1188	1186	170	170	0	0	50	0	9	
5 (月)	63.67	62.45	126.12	1181	1180	170	170	1	0	51	1	8	
6 (火)	65.05	63.61	128.66	1180	1183	170	170	0	0	50	2	8	
7 (水)	63.90	62.85	126.75	1187	1182	170	170	1	0	50	2	8	
8 (木)	66.02	64.27	130.29	1174	1183	170	170	0	0	51	1	7	
9 (金)	65.34	58.08	123.42	1186	1179	170	170	1	0	50	1	7	
10 (土)	62.72	61.64	124.36	1175	1177	170	170	1	0	50	3	8	
11 (日)	65.94	61.49	127.43	1180	1180	170	170	1	0	51	1	13	
12 (月)	64.58	60.74	125.32	1184	1181	170	170	1	0	51	1	8	
13 (火)	65.17	60.31	125.48	1169	1178	170	170	1	0	50	2	7	
14 (水)	62.93	61.44	124.37	1173	1181	170	170	1	0	52	2	9	
15 (木)	70.73	43.76	114.49	1158	1104	170	168	1	0	47	2	9	
16 (金)	60.52	61.06	121.58	1182	1185	170	170	1	0	50	1	9	
17 (土)	61.62	61.75	123.37	1180	1185	170	170	1	0	50	2	9	
18 (日)	70.99	72.82	143.81	1170	1150	170	170	0	0	51	3	11	
19 (月)	65.32	67.27	132.59	1127	1145	170	170	0	0	50	0	9	
20 (火)	58.82	59.99	118.81	1178	1171	170	170	0	0	49	2	9	
21 (水)	60.53	59.05	119.58	1178	1155	170	170	1	0	50	2	7	
22 (木)	60.33	60.24	120.57	1174	1179	170	170	1	0	49	3	7	
23 (金)	63.61	62.88	126.49	1165	1177	170	170	0	0	50	1	9	
24 (土)	60.63	63.84	124.47	1181	1187	170	170	0	0	50	2	8	
25 (日)	71.72	67.54	139.26	1164	1163	170	170	0	0	51	3	13	
26 (月)	53.95	63.88	117.83	1111	1146	169	170	0	0	46	1	13	
27 (火)	61.79	61.41	123.20	1182	1185	170	170	1	0	49	2	8	
28 (水)	59.99	57.14	117.13	1180	1178	170	170	1	0	49	3	8	
29 (木)	86.53	0.00	86.53	1168	冷却 →定期 工事	170	冷却 →定期 工事	1	0	46	10	10	
30 (金)	10.62	0.00	10.62	1058		172		3	1	9	2	3	
31 (土)	0.00	0.00	0.00	保温待機		保温待機		2炉停機期間					

