

2022年10月度

項目名称	NO・1 溶融量	NO・2 溶融量	ごみ 合計	NO 炉頂 温度	NO 炉頂 温度	NO 減温 塔出口 温度	NO 減温 塔出口 温度	煙 塩化 水素 濃度	煙 ばい じん 濃度	煙 突排 ガス 成分 （NOx %O2 換算）	煙 突排 ガス 成分 SO2 %O2 換算）	煙 突排 ガス 成分 （CO %O2 換算）	煙 突排 ガス 成分 （ダイ オキシ ン類 換算）		
(基準値)								50	10	100	50	30	0.1		
(単位)	t	t	t	℃	℃	℃	℃	ppm	mg/m3N	ppm	ppm	ppm	ngTEQ/m3N		
1 (土)	64.58	15.40	79.98	1167	1022	169	170	6	0	48	14	10	0.0000040 9/8測定		
2 (日)	0.00	81.97	81.97	定期 炉修 工事	1178	定期 炉修 工事	170	6	0	46	13	12			
3 (月)	0.00	81.61	81.61		1177		170	7	0	46	21	10			
4 (火)	0.00	83.15	83.15		1187		170	6	0	41	13	7			
5 (水)	0.00	86.59	86.59		1186		170	4	0	36	11	8			
6 (木)	0.00	85.02	85.02		1184		170	4	0	32	8	7			
7 (金)	0.00	71.75	71.75		1169		170	4	0	36	9	6			
8 (土)	0.00	85.43	85.43		1181		170	5	0	42	16	6			
9 (日)	0.00	83.96	83.96		1178		170	6	0	42	20	7			
10 (月)	0.00	86.16	86.16		1187		170	4	0	37	11	7			
11 (火)	0.00	89.50	89.50		1185		170	4	0	39	14	6			
12 (水)	0.00	85.97	85.97		1185		170	5	0	39	15	6			
13 (木)	0.00	87.30	87.30		1181		170	6	0	41	16	6			
14 (金)	0.00	85.19	85.19		1186		170	6	0	38	15	6			
15 (土)	0.00	86.66	86.66		1180		170	6	0	42	12	7			
16 (日)	0.00	81.32	81.32		1172		170	6	0	31	9	9			
17 (月)	0.00	21.76	21.76		1091		170	4	1	10	0	7			
18 (火)	0.00	0.00	0.00		共通系設備定期整備工事 (2炉同時停機期間)										
19 (水)	0.00	0.00	0.00												
20 (木)	0.00	0.00	0.00												
21 (金)	0.00	0.00	0.00												
22 (土)	0.00	0.00	0.00												
23 (日)	0.00	0.00	0.00												
24 (月)	0.00	0.00	0.00												
25 (火)	0.00	0.00	0.00												
26 (水)	0.00	15.10	15.10		1151		178	0	0	11	1	5			
27 (木)	0.00	62.31	62.31		1179		170	0	0	17	4	17			
28 (金)	0.00	84.08	84.08		1179		170	0	0	45	15	6			
29 (土)	0.00	86.15	86.15		1187		170	1	0	44	16	7			
30 (日)	0.00	85.01	85.01		1189		170	1	0	40	17	8			
31 (月)	0.00	85.50	85.50		1184		170	0	0	46	9	6			

