

2023年6月度

項目名称	NO _x ・1 溶融量	NO _x ・2 溶融量	ごみ合計	NO _x ・1 炉頂温度	NO _x ・2 炉頂温度	NO _x ・1 減温塔出口温度	NO _x ・2 減温塔出口温度	煙塩化水素濃度成分	煙ばいじん濃度成分	算（NO _x ・2換	煙突排ガス成分	算（SO ₂ ・2換	煙突排ガス成分	算（CO ₂ ・2換	煙突排ガス成分	算（DAI酸素成分換
(基準値)								50	10	100		50		30		0.1
(単位)	t	t	t	℃	℃	℃	℃	ppm	mg/m3N	ppm		ppm		ppm		ngTEQ/m3N
1 (木)	58.47	58.99	117.46	1180	1182	170	170	3	0	50		0		9		0.00018 6/8測定
2 (金)	61.14	58.67	119.81	1184	1184	170	170	3	0	50		0		8		
3 (土)	67.52	39.46	106.98	1152	1185	170	172	4	0	51		1		11		
4 (日)	84.82	11.40	96.22	1171	775	170	168	4	0	39		5		10		
5 (月)	84.42	0.00	84.42	1176	排滓室 閉塞 復旧 工事	170	排滓室 閉塞 復旧 工事	4	0	35		8		13		
6 (火)	78.71	0.00	78.71	1155		168		3	1	39		6		9		
7 (水)	78.95	0.00	78.95	1155		170		4	0	39		15		10		
8 (木)	77.06	0.00	77.06	1156		170		4	0	31		11		11		
9 (金)	87.45	0.00	87.45	1167		170		4	0	35		12		16		
10 (土)	89.87	0.00	89.87	1177	170	5	0	35		15		15				
11 (日)	60.51	23.46	83.97	1139	1182	171	177	5	0	42		15		17		
12 (月)	0.00	87.49	87.49	定期 炉修 工事	1148	定期 炉修 工事	170	5	0	46		7		11		
13 (火)	0.00	90.73	90.73		1155		170	5	0	45		8		11		
14 (水)	0.00	63.70	63.70		1149		171	5	1	34		4		14		
15 (木)	0.00	87.05	87.05		1145		170	5	1	47		9		12		
16 (金)	0.00	85.56	85.56		1142		170	5	0	47		10		12		
17 (土)	0.00	87.32	87.32		1153		170	5	0	48		6		10		
18 (日)	0.00	88.17	88.17		1162		170	5	0	44		7		10		
19 (月)	0.00	83.74	83.74		1157		170	5	0	42		5		11		
20 (火)	0.00	86.43	86.43		1164		170	5	0	46		3		9		
21 (水)	0.00	84.70	84.70		1154		170	5	0	46		3		9		
22 (木)	0.00	87.76	87.76		1158		170	5	0	46		4		11		
23 (金)	0.00	87.06	87.06		1147		170	5	0	44		2		11		
24 (土)	0.00	80.44	80.44		1134		170	5	0	54		1		8		
25 (日)	0.00	79.71	79.71		1167		170	5	0	51		3		11		
26 (月)	0.00	86.47	86.47		1172		170	5	0	45		4		11		
27 (火)	0.00	85.41	85.41		1172		170	5	0	43		5		10		
28 (水)	0.00	73.10	73.10		1163		170	4	0	30		2		12		
29 (木)	0.00	74.65	74.65	1170	170	5	0	37		5		10				
30 (金)	0.00	82.16	82.16	1172	170	5	0	40		8		10				

